

Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 01/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«26» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 9 по пл. Луговая в кв. № 1, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.
Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 18.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 02/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«26» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 5 по пл. Луговая в кв. № 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.
Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 16.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 03/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«26» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 6 по пл. Луговая в кв. № 1, 9, 13, 19.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г., за исключением кв. № 1, 9, 13, 19, где дымоходы (вентиляционные каналы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: вентиляционный канал закрыт, отсутствует отверстие для чистки канала.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 16.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель
Губайдуллов Марс Мунирович
433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 04/09-24ДВК
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«26» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 8 по пл. Луговая в кв. № 1, 2, 4, 5, 13, 14, 16, 17. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г., за исключением кв. № 1, 2, где дымоходы (вентиляционные каналы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: вентиляционный канал закрыт, отсутствует отверстие для чистки канала.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 05/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«26» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 12 по пл. Луговая в кв. № 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 1, 2, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17,18.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 06/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«26» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 14 по пл. Луговая в кв. № 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 1, 2, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17,18.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 07/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«27» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на
исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в
соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных
помещений кухни в доме № 2 по пл. Школьная в кв. № 3, 4, 6.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей
эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г., за исключением кв. №
3, 4, 6, где дымоходы (вентиляционные каналы) не могут быть допущены
к эксплуатации по причине: вентиляционный канал закрыт, отсутствует
отверстие для чистки канала.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 1, 2, 5, 7, 8.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 08/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«27» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 4 по пл. Школьная в кв. № 1, 9, 10, 15, 16, 17, 19. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 20.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 09/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«27» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 6 по пл. Школьная в кв. № 1, 7, 11, 12, 14. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15,16.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 10/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«27» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 8 по пл. Школьная в кв. № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12,13. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 11/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«27» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 10 по пл. Школьная в кв. № 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 4, 7, 8, 9, 12, 13, 16.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 12/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«27» сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 12 по пл. Школьная в кв. № 6, 12, 14. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 13/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«04» октября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Проверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 85 по ул. Ленина в кв. № 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 31, 35, 44, 47, 50, 53, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 72, 79.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель

Губайдуллов Марс Мунирович

433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 14/09-24ДВК

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«04» октября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Проверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 89 по ул. Ленина в кв. № 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 27.
кв. 23 – отказалась от проверки.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель
Губайдуллов Марс Мунирович
433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 15/09-24ДВК
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«09» октября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 138 по ул. Калинина в кв. № 4, 6, 9, 14, 16, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 36. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 34, 35.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель
Губайдуллов Марс Мунирович
433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 16/09-24ДВК
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«09» октября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 140 по ул. Калинина в кв. № 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 36. Скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

На день проверки тяга имеется.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 35.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.



Индивидуальный предприниматель
Губайдуллов Марс Мунирович
433970, Ульяновская обл., Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зеленая д. 15, тел. 8 (902) 000-13-80, E-mail: pavdom73@yandex.ru
ОГРНИП 323730000052130, ИНН 732606628885
БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40802810800005256528
в АО «ТБанк» г. Москва

Акт № 17/09-24ДВК
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от газоиспользующего оборудования

р.п Павловка

«09» октября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Руководитель УО - Губайдуллов М.М.
Специалист УО - Пятков А.М. удостоверение № 20428.

Проверка проводилась оборудованием:
Термоанемометр Мегеон 11011 Зав. № 11100440
Поверка ФГИС: № С-ДЮП/29-02-2024/320013820

произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии с СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 газифицированных помещений кухни в доме № 4 по пер. Школьный в кв. № 2.

Все перечисленные вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 30 января 2025 г., за исключением кв. № 2, где дымоходы (вентиляционные каналы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: вентиляционный канал закрыт, отсутствует отверстие для чистки канала.

Доступ специалистов не был обеспечен в кв. № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Комиссия:
Губайдуллов М.М.
Пятков А.М.

